



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

Прокуратура
г. Кизела

ул. Луначарского, 10а, г. Кизел,
Пермский край, Россия, 618350

22.04.2016 № 5-3-5-2016

Директору ГБПОУ «Кизеловский
политехнический техникум»

Логинову И.А.

ул.Крупской,19, г.Кизел, Пермский
край,618362

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства, направленного на
безопасные условия, охрану
здоровья, в т.ч. организацию питания
обучающихся ГБПОУ «КПТ»

Прокуратурой города Кизела проведена проверка исполнения законодательства, направленного на безопасные условия, охрану здоровья, в т.ч. организацию питания обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский политехнический техникум» (далее ГБПОУ «КПТ»).

Проверка показала, что ГБПОУ «КПТ» законодательство РФ в указанной сфере надлежащим образом не исполняется.

Ст.15 Конституции РФ предусмотрено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В ч. 1 ст. 41 Конституции РФ закреплено право каждого на охрану здоровья.

На основании ст.4 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, целями государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав детей, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В силу ст.28 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

№ о 008289

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст.37 вышеуказанного закона организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

В силу ч.2 ст.9 Федерального закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

Основными принципами охраны здоровья являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет охраны здоровья детей.

В соответствии со ст.ст.11,39 Федерального закона РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, обеспечивать безопасность для здоровья человека, выполняемых работ и оказываемых услуг, осуществлять контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.

В ходе проверки 14.04.2016 года в деятельности образовательной организации при осуществлении питания выявлены нарушения санитарных норм, а именно:

Место для порционирования готовых блюд в горячем цехе не оборудовано бактерицидным облучателем для обеззараживания воздуха, что не соответствует требованиям п.2.5 СанПиЕ 2.4.5.2409-08.

В холодильнике «Бирюса» осуществляется хранение салатов без заправки при фактической температуре (на термометре) плюс 15 градусов С (при нормируемой – плюс 4± 2 град.С), что не соответствует требованиям п.8.26, п.8.28 СанПиН 2.4.5.2409-08.

*Кросси в кассе
веч-30-40* Салаты (три порции) выставлены в обеденном зале на витрину без охлаждения, что не соответствует требованиям п.8.25 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Мясо-рыбный цех не оборудован отдельными промаркированными производственными столами и отдельными ваннами для разделки «мяса», «рыбы», холодильным оборудованием для хранения мяса и рыбы, что не соответствует требованиям п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Верхняя одежда персонала столовой хранится в гардеробной на 1 этаже здания. Для хранения санитарной одежды персонала столовой не выделен отдельный шкаф, не выделена одежда в количестве не менее 3-х комплектов на одного работника, вся имеющаяся санитарная одежда размещается на крючках при входе в производственное помещение, что не соответствует требованиям п.13.3, п.13.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для питьевого режима используется посуда одноразового использования (стаканчики). На момент обследования одноразовой посуды (стаканчиков) недостаточное количество, установлен один поднос без маркировки, на котором находятся и чистые и использованные стаканчики, отсутствует контейнер для использования одноразовой посуды, что не соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Выдача готовых блюд (салатов, выпечки) осуществляется без проведения контроля бракеражной комиссии, что подтверждается отсутствием соответствующих отметок в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» с 28.01.2016, что не соответствует требованиям п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Суточные пробы со слов медицинского работника также с 28.01.2016 не отбираются и отсутствовали на день обследования, что не соответствует требованиям п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Медицинским работником не осуществляется ежедневно перед началом работы осмотр персонала столовой на наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхательных путей, что подтверждается отсутствием соответствующих отметок в журнале здоровья и не соответствует требованиям п.14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

*Кросси
веч-30-40* Для мытья посуды, производственного и разделочного инвентаря используются мочалки и губчатый материал, которые не допускают возможность проведения качественной обработки после их использования, что не соответствует требованиям п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по труду и занятости
(Роструд)**

Государственная инспекция труда
в Пермском крае
ул. Советская, 39, г. Пермь, 614000
тел. 212-52-23, факс 212-52-43

ПРЕДПИСАНИЕ № 216/2016/121/3_

«15» апреля 2016 г.

г. Пермь, Государственная инспекция труда
(место составления предписания)

Кому

Логинову Игорю Анатольевичу

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)

Директору ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум»

(полное наименование юридического лица, филиала, представительства,

структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю

устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Срок выполнения (указывается дата выполнения для каждого требования)

1	<p>Организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда заместителя руководителя и специалистов образовательного учреждения</p> <p>Основание: ст.225 ТК РФ, п.5.3 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», п. п.1.5,2.3.1,2.3.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003г.№1/2</p>	<p>До 10.05.2016</p> <p>+</p>
2	<p>Организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда работников рабочих профессий</p> <p>Основание: ст.225 ТК РФ, п.п. 4.1-4.5 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».п.п.2.2.1-2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003г.№1/29</p>	<p>До 10.05.2016</p>
3	<p>Не допускать до работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.</p> <p>Основание: ст.212 ТК РФ</p>	<p>Постоянно</p>
4	<p>Разработать программы обучения по охране труда, разрабатываемые в организации с учетом отраслевых типовых программ и утвержденные его руководителем.</p> <p>Основание: п.п.4.3,5.4 ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»</p>	<p>До 01.05.2016г</p>
5	<p>Соблюдать периодичность проведения повторных инструктажей по охране труда.</p> <p>Основание: п.7.3.1 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», п.2.1.5 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003г.№1/29</p>	<p>Один раз в полугодие</p>
6	<p>Создать приказом по организации постоянно действующую экзаменационную комиссию по проверке знаний требований охраны труда работников организации в составе не менее трех человек , прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке</p> <p>Основание:п.3.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003г.№1/29</p>	<p>+</p> <p>До 01.05.2016г.</p>
7	<p>Организовать проведение для работников обязательного психиатрического освидетельствования.</p> <p>Нарушение: ст.ст.212,213 ТК РФ</p>	<p>По графику предприятия</p>
8	<p>Укомплектовать медицинские аптечки для оказания первой помощи работникам согласно нормативных требований</p> <p>Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 марта 2011г. №169н</p>	<p>До 01.05.2016г.</p>
9	<p>Провести специальную оценку условий труда операторов котельной , водителей АТС, сотрудников отдела кадров.</p> <p>Основание: Федеральный закон №426-ФЗ от 28 декабря 2013г., ст.212 ТК РФ</p>	<p>До 01.12.2016г.</p>

10	Разработать инструкцию по технической эксплуатации зданий и сооружений. Основание: п.1.5 «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973г. №279	+	До 01.05.2016г.
	Автогараж		
11	Разработать инструкцию по охране труда при эксплуатации сосуда, работающего под давлением. Основание: ст.212 ТК РФ, п.5.1 «Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утверждены Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002г.№80 .		До 01.05.2016г.
12	Установить над въездными воротами в бокс №1 для хранения АТС знак, указывающий максимально допустимый по условиям безопасности габарит АТС по высоте. Основание: п.3.1.4 ПОТ РМ -027-2003 «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте»		До 01.05.2016г.
13	Установить в гаражном боксе №5 на осмотровой канаве со стороны, противоположной заезду АТС стационарный упор для колес автомобиля. Основание: п.3.2.28 ПОТ РМ -027-2003 «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте»		До 01.05.2016г.
14	Нанести на направляющих ребрах выше указанной осмотровой канавы сигнальную разметку. Основание: п.3.2.28 ПОТ РМ -027-2003 «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте»		До 01.05.2016г.
15	Соблюдать периодичность проведения повторных инструктажей для водителей АТС. Нарушение: п.10.10. ПОТ РМ 027-2003 «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте»		Ежеквартально
16	Назначить приказом по организации из числа специалистов, прошедшего в установленном порядке проверку знаний Правил, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда, работающего под давлением. Ответственному лицу организовать содержание и эксплуатацию сосуда работающего под давлением в соответствии действующими требованиями Основание: п.п.7.4.2,7.4.3,7.4.4,7.4.5,7.4.7, 7.4.12 ПОТ РМ 027-2003 «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте», Приказ Ростехнадзора №116 от 25.03.2014г.		Немедленно, после получения предписания.
	Столярная мастерская		
17	Установить на зону обработки круглопильного станка (инв №013142) защитное устройство. Основание: ст.212, ТК РФ. п.3.1.2 ГОСТ 12.2.026.0-93 «Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции»		До 01.05.2016г.
18	Оборудовать также защитным устройством зону обработки комбинированного станка. Основание: ст.212, ТК РФ. п.3.1.2 ГОСТ 12.2.026.0-93 «Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции»		До 01.05.2016г.

19	Обеспечить соответствующий контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования в учебных мастерских. Основание: ст.212 ТК РФ	Постоянно
----	--	-----------

О выполнении предписания сообщить по адресу г.Пермь, ул. Советская 39.
(адрес органа, должностного

Тылибцеву Михаилу Ивановичу, тел.212-15-68
лица, вручившего предписание)

в срок до «01» мая 2016 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден Логинов И.А.

Подпись должностного лица, составившего предписание Логинов И.А.
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Гл.государственный инспектор труда
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Тылибцев Михаил Иванович
дата, личный штамп

Настоящее предписание получил Логинов И.А.
(фамилия, инициалы работодателя)

(его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения

предписания, подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте _____ (фамилия, инициалы адресата, дата

и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)),

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции труда в Пермском крае или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание Тылибцев Михаил Иванович
инспектор труда Тылибцев Михаил Иванович
фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому го-
родскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Губаха, ул. Коммунистическая, 11 тел. (834248) 4-17-20

Предписание № 22/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Кизеловский политехнический техникум»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

(ГБПОУ «КПИ»)

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 8 Отдела надзорной деятельности по Губахинскому
городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю, майора внутренней службы Шлегеля Е.В. от 14 марта 2016 года № 22,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 08 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; " 12 " апреля 2016 г. с 11
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; " 19 " апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; " 22 " апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.; " 27 " апреля 2016
г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Шлегелем
Евгением Вячеславовичем, заместителем начальника отдела – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Ки-
зеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю; Северовым Евгением Юрьевичем, инспектором 8 Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому му-
ниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Амеровой Анной Нурсаитов-
ной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Александр-
овскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным рай-
онам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю здания, помещений и территории учебного кор-
пуса ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» по адресу: г. Кизел, ул. Крупской, 19
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Логиновым И.А., на-
чальником хозяйственного отдела ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Кожевнико-
вой Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Учебный корпус: г. Кизел, ул. Крупской, 19				
1	помещение препараторской кабинета автодела не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п.4 НПБ 110-03	27.04.2017	
2	помещение препараторской кабинета автодела не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п.8 табл.2 НПБ 104-03	27.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срока их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Губахинского городского округа, Кизеловского и Александровского муниципальных районов по пожарному надзору)
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 04 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

[Подпись]
(подпись)

«__» 2016 г.



Е.Ю. Северов

[Подпись]
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (495) 449-99-99
Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 210-45-67

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому го-
родскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Губаха, ул. Коммунистическая, 11 тел. (834248) 4-17-20

Предписание № 22/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Кизеловский политехнический техникум»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

(ГБПОУ «КПИ»)

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 8 Отдела надзорной деятельности по Губахинскому
городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю, майора внутренней службы Шлегеля Е.В. от 14 марта 2016 года № 22,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 08 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; " 12 " апреля 2016 г. с 11
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; " 19 " апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; " 22 " апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.; " 27 " апреля 2016
г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Шлегелем
Евгением Вячеславовичем, заместителем начальника отдела – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Ки-
зеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю; Северовым Евгением Юрьевичем, инспектором 8 Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому му-
ниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Амеровой Анной Нурсаитов-
ной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Александр-
овскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным рай-
онам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю здания и помещений гаража ГБПОУ «Кизелов-
ский политехнический техникум» по адресу: г. Кизел, ул. Учебная, 19

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Логиновым И.А., на-
чальником хозяйственного отдела ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Кожевнико-
вой Н.Н., преподавателем ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Пашниной Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому го-
родскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Губаха, ул. Коммунистическая, 11 тел. (834248) 4-17-20

Предписание № 22/1/3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Кизеловский политехнический техникум»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

(ГБПОУ «КПИ»)

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 8 Отдела надзорной деятельности по Губахинскому
городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю, майора внутренней службы Шлегеля Е.В. от 14 марта 2016 года № 22,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 08 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; " 12 " апреля 2016 г. с 11
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; " 19 " апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; " 22 " апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.; " 27 " апреля 2016
г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Шлегелем
Евгением Вячеславовичем, заместителем начальника отдела – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Ки-
зеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю; Северовым Евгением Юрьевичем, инспектором 8 Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому му-
ниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Амеровой Анной Нурсаитов-
ной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Александр-
овскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным рай-
онам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю здания, помещений и территории газовой ко-
тельной ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» по адресу: г. Кизел, ул. Советская, 58
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Логиновым И.А., на-
чальником хозяйственного отдела ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Кожевнико-
вой Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Газовая котельная: г. Кизел, ул. Советская, 58				
1	не обеспечено наличие на дверях котельной ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	27.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Губахинского городского округа, Кизеловского и Александровского муниципальных районов по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 04 2016 г.



Е.Ю. Северов

Предписание для исполнения получил:

[Подпись]
(подпись)

« » 2016 г.

Директор "БПОУ" КИПТ" И.А. Логинко
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия МЧС России 8(495) 449-99-99
Телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (800) 100-11-20
Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 210-45-67

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому го-
родскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Губаха, ул. Коммунистическая, 11 тел. (834248) 4-17-20

Предписание № 22/1/4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Кизеловский политехнический техникум»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

ГБПОУ «КПИ»)

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения врио начальника 8 Отдела надзорной деятельности по Губахинскому
городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю, майора внутренней службы Шлегеля Е.В. от 14 марта 2016 года № 22,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 08 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; " 12 " апреля 2016 г. с 11
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; " 19 " апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; " 22 " апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.; " 27 " апреля 2016
г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Шлегелем
Евгением Вячеславовичем, заместителем начальника отдела – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Ки-
зеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю; Северовым Евгением Юрьевичем, инспектором 8 Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому му-
ниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Амеровой Анной Нурсаитов-
ной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексан-
дровскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным рай-
онам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю здания, помещений и территории учебного кор-
пуса ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» по адресу: г. Александровск, ул. Войкова,
20

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Директором ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Логиновым И.А., на-
чальником хозяйственного отдела ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Кожевнико-
вой Н.Н., преподавателем ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Пашниной Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Учебный корпус: г. Александровск, ул. Войкова, 20				
1	допускается складирование у элект-	п.п. ж п. 42 Правил	27.04.2017	

	трошита в мастерской по деревообработке горючих веществ и материалов	противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390		
2	помещение перехода между корпусами не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п.4 НПБ 110-03	27.04.2017	
3	помещение перехода между корпусами не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п.8 табл.2 НПБ 104-03	27.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Губахинского городского округа, Кизеловского и Александровского муниципальных районов по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » 04 2016 г.



Е.Ю. Северов

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

« ___ » _____ 2016 г.

директор ГБПОУ "КПГ" И.А. Логинко
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия МЧС России 8(495) 449-99-99
Телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (800) 100-11-20
Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 210-45-67

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому го-
родскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Губаха, ул. Коммунистическая, 11 тел. (834248) 4-17-20

Предписание № 22/1/5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Кизеловский политехнический техникум»

Логинову Игорю Анатольевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 8 Отдела надзорной деятельности по Губахинскому
городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю, майора внутренней службы Шлегеля Е.В. от 14 марта 2016 года № 22,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 08 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; " 12 " апреля 2016 г. с 11
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; " 19 " апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; " 22 " апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.; " 27 " апреля 2016
г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Шлегелем
Евгением Вячеславовичем, заместителем начальника отдела – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Ки-
зеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю; Северовым Евгением Юрьевичем, инспектором 8 Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому му-
ниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Амеровой Анной Нурсаитов-
ной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Александ-
ровскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным рай-
онам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю зданий, помещений и территории газовой ко-
тельной ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» по адресу: г. Кизел, ул. Советская, 58
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Логиновым И.А., на-
чальником хозяйственного отдела ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Кожевнико-
вой Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Газовая котельная: г. Кизел, ул. Советская, 58				
1	не обеспечено наличие на дверях котельной ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	27.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Губахинского городского округа, Кизеловского и Александровского муниципальных районов по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » 04 2016 г.



Е.Ю. Северов

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

« ___ » _____ 2016 г.

Директор ГБПОУ "КПТ" И.А. Логинов
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия МЧС России 8(495) 449-99-99
Телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (800) 100-11-20
Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 210-45-67

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому го-
родскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Губаха, ул. Коммунистическая, 11 тел. (834248) 4-17-20

Предписание № 22/1/6
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Кизеловский политехнический техникум»

Логинову Игорю Анатольевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 8 Отдела надзорной деятельности по Губахинскому
городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю, майора внутренней службы Шлегеля Е.В. от 14 марта 2016 года № 22,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 08 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; " 12 " апреля 2016 г. с 11
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; " 19 " апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; " 22 " апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.; " 27 " апреля 2016
г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Шлегелем
Евгением Вячеславовичем, заместителем начальника отдела – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Ки-
зеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю; Северовым Евгением Юрьевичем, инспектором 8 Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому му-
ниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Амеровой Анной Нурсаитов-
ной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Александр-
овскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным рай-
онам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю здания, помещений и территории гаража
ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» по адресу: г. Кизел, ул. Учебная, 19
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Логиновым И.А., на-
чальником хозяйственного отдела ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Кожевнико-
вой Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Гараж: г. Кизел, ул. Учебная, 19				
1	помещение гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п.4 НПБ 110-03	27.04.2017	
2	помещение гаража не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п.20 табл.2 НПБ 104-03	27.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Губахинского городского округа, Кизеловского и Александровского муниципальных районов по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 04 2016 г.



Е.Ю. Северов

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

«__» _____ 2016 г.

[Signature]
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия МЧС России 8(495) 449-99-99
Телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (800) 100-11-20
Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 210-45-67

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому го-
родскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Губаха, ул. Коммунистическая, 11 тел. (834248) 4-17-20**

Предписание № 22/1/7

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Кизеловский политехнический техникум»**

Логинову Игорю Анатольевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 8 Отдела надзорной деятельности по Губахинскому
городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю, майора внутренней службы Шлегеля Е.В. от 14 марта 2016 года № 22,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 08 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; " 12 " апреля 2016 г. с 11
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; " 19 " апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; " 22 " апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.; " 27 " апреля 2016
г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Шлегелем
Евгением Вячеславовичем, заместителем начальника отдела – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Ки-
зеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю; Северовым Евгением Юрьевичем, инспектором 8 Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому му-
ниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Амеровой Анной Нурсаитов-
ной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Александр-
овскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным рай-
онам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю здания, помещений и территории учебного кор-
пуса ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» по адресу: г. Александровск, ул. Войкова,
20

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Директором ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Логиновым И.А., на-
чальником хозяйственного отдела ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Кожевнико-
вой Н.Н., преподавателем ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Пашниной Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием кон- кретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и на- именование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по по- жарной безопасности, тре- бования которого (-ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения обязательных требования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
Учебный корпус: г. Александровск, ул. Войкова, 20				
1	допускается складирование у элек-	п.п. ж п. 42 Правил	27.04.2017	

	трошита в мастерской по деревообработке горючих веществ и материалов	противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390		
2	помещение перехода между корпусами не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п.4 НПБ 110-03	27.04.2017	
3	помещение перехода между корпусами не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п.8 табл.2 НПБ 104-03	27.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Губахинского городского округа, Кизеловского и Александровского муниципальных районов по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 04 2016 г.



Е.Ю. Северов

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

«__» _____ 2016 г.

Директор ГБОУ "КПТ" У.А. Лозинко
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия МЧС России 8(495) 449-99-99
Телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (800) 100-11-20
Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 210-45-67

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому го-
родскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Губаха, ул. Коммунистическая, 11 тел. (834248) 4-17-20

Предписание № 22/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Кизеловский политехнический техникум»

Логинову Игорю Анатольевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 8 Отдела надзорной деятельности по Губахинскому
городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю, майора внутренней службы Шлегеля Е.В. от 14 марта 2016 года № 22,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 08 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; " 12 " апреля 2016 г. с 11
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; " 19 " апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; " 22 " апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.; " 27 " апреля 2016
г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Шлегелем
Евгением Вячеславовичем, заместителем начальника отдела – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Ки-
зеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю; Северовым Евгением Юрьевичем, инспектором 8 Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому му-
ниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Амеровой Анной Нурсаитов-
ной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Александр-
овскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным рай-
онам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю здания, помещений и территории учебного кор-
пуса ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» по адресу: г. Кизел, ул. Крупской, 19.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Логиновым И.А., на-
чальником хозяйственного отдела ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» Кожевнико-
вой Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

